

Merkblatt Handauslöseeinrichtungen

Stand: 06.12.2018

Melder	Zweck, Beschriftung	Quelle
	<p>Nichtautomatischer Melder mit Durchschaltung zur Feuerwehr.</p> <p>Beschriftung: Symbol „brennendes Haus“ + Feuerwehr Farbe: Feuerrot (RAL 3000)</p>	<p>EN 54-11 (früher DIN 14655)</p>
	<p>Nichtautomatischer Melder zur Aktivierung des Hausalarms</p> <p>Beschriftung: Hausalarm Farbe: Azurblau (RAL 5009)</p>	<p>EN 54-11, BHE-Richtlinie „Hausalarmanlagen“ Stand 01/2012, DIN VDE 0833 – 2</p>
	<p>Handsteuereinrichtung für maschinelle und natürliche Rauch- und Wärmeabzüge</p> <p>Beschriftung: Rauchabzug Farbe: Tieforange (RAL 2011)</p>	<p>VDS 2592 (natürl.) Ausgabe: 2002-09</p> <p>VDS 2823 (masch.) Ausgabe: 2004-03</p>
	<p>Handsteuereinrichtung für Löschanlagen</p> <p>Beschriftung mit Auslösefunktion, z. B. CO₂-Stop Farbe: Zinkgelb (RAL 1018)</p>	<p>VDS 2093</p>
	<p>Handsteuereinrichtung für Sonderzwecke, Abschaltung technischer Anlagen</p> <p>Beschriftung mit Auslösefunktion Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)</p>	<p>ZVEI Merkblatt 82003:2013-08 „Überblick über Handsteuereinrichtungen in der Sicherheits- und Gefahrenmeldetechnik“</p>
	<p>Handsteuereinrichtung für Rettungswegsicherung</p> <p>Beschriftung mit Auslösefunktion Farbe: Signalgrün (RAL 6032)</p>	